

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 25286

<b>Gruppe 118</b>	Dach - Ziegel	
<b>Gesuchsteller</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Hersteller</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produkt</b>	Ergoldsbacher E58 SL	
<b>Beschrieb</b>	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 290 x 465 mm. Decklänge: ca. 325 — 355 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 243 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche farbig engobiert.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_003' (10. Februar 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	07.04.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25286

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
<b>Fabricant</b>	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
<b>Produit</b>	Ergoldsbacher E58 SL	
<b>Description</b>	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 290 x 465 mm. Longueur de couverture: env. 325-355 mm, largeur moyenne de couverture: env. 243 mm. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête. Couleur: surface engobée colorée.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_003' (10. Februar 2014)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
<b>Remarques</b>		
<b>Durée de validité</b>	31.12.2019	
Date d'édition	07.04.2014	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Sabine Lascheit