

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27266

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe 295 x 465 mm, Stärke > 9,5 mm. Oberfläche: engobiert oder edelengobiert. Farbe: alle erhältlichen Farben. Herstellerwerk: Neufahrn/Niederbayern. Montage mit oder ohne Sturmklammern.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316090501-2' (13. Dezember 2017)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4


Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstelldatum 24.03.2017
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Daniela Bienz

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27266

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions : 295 x 465 mm, épaisseur > 9,5 mm. Surface : engobée ou engobe noble. Couleur : toutes les couleurs disponibles. Usine : Neufahrn/Niederbayern. Montage avec ou sans crochets tempête.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '316090501-2' (13. Dezember 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 24.03.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz