

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25920

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Kirchenbiber >17 mm	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 130 x 380 mm. Typ: Spitzschnitt und Rundschnitt, unterseitig kapillarvermeidend profiliert, Stärke 17-18 mm. Oberfläche und Farbe: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut, naturrot, sinterrot, engobiert. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Herstellerwerk: Marklkofen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_015' (3. Dezember 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel, Version 1.03 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5 HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.01.2015	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25920

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Kirchenbiber >17 mm	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 130 x 380 mm. Type: pointue et arrondie, face inférieure profilée contre la capillarité, épaisseur 17-18 mm. Surface et couleur: lisse, ondulée, brossée, rugueuse, rouge naturel, rouge flammé, engobée. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Marklkofen.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_015' (3. Dezember 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 5

Remarques

Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.01.2015	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit