

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25527

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Forma	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 295 x 465 mm. Decklänge: ca. 377 — 397 mm, Deckbreite: ca. 255 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: engobiert, edelengobiert.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_013' (27. Mai 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	22.07.2014	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25527

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Forma	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 295 x 465 mm. Longueur de couverture: env. 377-397 mm, largeur de couverture: env. 255 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface engobée, engobée noble.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_013' (27. Mai 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 22.07.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit